



KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

V Českých Budějovicích dne 1.10.2014

Č. j.: KHSJC 26351/2014/HOK.CBCK
Sp. značka: S-KHSJC 26351/2014

ROZHODNUTÍ

o zákazu používání nejakostní pitné vody

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen KHS Jč kraje) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví – správní úřad podle § 82 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.) a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla dne 1.10.2014 v řízení podle § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb. takto:

I. Příspěvkové organizaci Vodovod Drslavice, IČ 75102382, se sídlem Drslavice čp. 25, 384 21 Husinec, jako provozovateli vodovodu Drslavice - Kratušín - Zábrdí (dále jen provozovatel nebo účastník)

s e z a k a z u j e

s okamžitou účinností používání nejakostní pitné vody z vodovodu Drslavice – Kratušín - Zábrdí jako vody pitné z důvodu překročení limitů mikrobiologických ukazatelů – výskytu nadlimitního počtu bakterií Escherichia coli, Intestinální enterokoky, koliformní bakterie a počty kolonií při 36°C a to do doby odstranění závady.

II. Provozovatel je povinen s tímto zákazem neprodleně seznámit všechny odběratele vody z předmětného vodovodu.

III. Provozovatel je povinen dle ustanovení § 84 odst. 2. zákona č. 258/2000 Sb., zajistit provedení nápravných opatření k odstranění závady, informovat o tom písemně KHS Jč kraje jako orgán ochrany veřejného zdraví a předložit důkaz o odstranění závady, přičemž tímto důkazem se rozumí laboratorní vyšetření vzorku vody z vodovodu Drslavice - Kratušín - Zábrdí, provedený prostřednictvím držitele autorizace, držitele osvědčení o akreditaci nebo osoby, která má osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe.

IV. Odkladný účinek případného odvolání je vyloučen, neboť zájem ochrany veřejného zdraví vyžaduje okamžitý výkon tohoto rozhodnutí.

V. Účastníku se ukládá podle § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Účastník řízení je povinen zaplatit náklady řízení do patnácti dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, č. 19-3425231/0710, vedený

Odůvodnění:

Dne 1.10.2014 obdržela KHS Jč kraje prostřednictvím informačního systému IS PiVo výsledky kráceného rozboru ze dne 22.9.2014 z vodovodu Drslavice - Kratušín - Zábrdí. Vzorek pitné vody z předmětného vodovodu odebral na objednávku provozovatele vodovodu Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, zkušební laboratoř Plzeň (odběrové místo Zábrdí čp. 19, čas odběru 10:25 h).

Výsledek rozboru nevyhověl vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 252/2004 Sb.) v ukazatelích Escherichia coli (>100 KTJ/100 ml), Intestinální enterokoky (49 KTJ/100ml), koliformní bakterie (>100 KTJ/100 ml) a počty kolonií při 36°C (43 KTJ/1ml).

Zákon č. 258/2000 Sb. v ustanovení § 2 odst. 2 definuje ohrožení veřejného zdraví jako stav, při kterém je obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví. Míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních podmínek je pro pitnou vodu vyjádřena hygienickými limity stanovenými v příloze č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Výše uvedené hodnoty zjištěné laboratorním rozбором vzorku vody z předmětného vodovodu ze dne 22.9.2014 tyto limity překračují významně. Používáním této vody jako pitné by mohlo dojít k ohrožení veřejného zdraví. Proto KHS Jč kraje rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. S výsledkem rozboru byl ředitel organizace seznámen telefonicky ihned po obdržení výsledku rozboru.

Vzhledem k závažnosti mikrobiologické závady rozhodla KHS Jč kraje o vydání tohoto zákazu ještě před provedením opakovaného rozboru.

Případný odkladný účinek opravného prostředku by neúměrně zvýšil riziko ohrožení zdraví osob zásobovaných vodou z tohoto vodovodu. Odkladný účinek tohoto rozhodnutí je odejmut v souladu s § 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Podle ustanovení § 84 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. je majitel vodovodu povinen informovat příslušný orgán ochrany veřejného zdraví o odstranění závady a předložit důkaz o odstranění závady.

Dodávka vody jako pitné může být obnovena teprve poté, když je závada odstraněna. Důkazem o odstranění závady bude protokol o rozboru pitné vody prokazující splnění limitů stanovených výše citovanou vyhláškou č. 252/2004 Sb. v mikrobiologických ukazatelích a projednání provedených nápravných opatření.

Správní orgán má povinnost uložit náklady řízení paušální částkou účastníku, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti, a to ve výši stanovené prováděcím právním předpisem, jímž je vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení. Dle § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., je provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu povinen zajistit, aby dodávaná pitná voda měla jakost pitné vody.

Vzhledem k výše uvedenému proto nezbylo než rozhodnout tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení :

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení, k Ministerstvu zdravotnictví ČR, které o odvolání rozhodne, a to cestou KHS Jč kraje, u níž se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Proti rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku se nelze podle § 85 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolat.

„OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“

Ing. Irena Kolářová
referent státní správy
oddělení HOK.CB CK

Obdrží: Vodovod Drslavice, Drslavice 25, 384 21 Husinec