

Váš dopis značky:
Ze dne:

Naše č. j.: KHSJC 27748/2014/HOK.CBCK
Spisová značka: S-KHSJC 26351/2014

Vyřizuje: Ing. Kolářová
Tel. číslo: +420 387 712 139

Datum: 16.10.2014

Vodovod Drslavice.
Drslavice 25
384 21 Husinec

Vyjádření KHS Jč kraje se sídlem v Českých Budějovicích k informaci o provedených nápravných opatřeních k odstranění závady pitné vody ve vodovodu Drslavice – Kratušín - Zábrdí.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen KHS Jč kraje) obdržela dne 15.10.2014 Vaše sdělení o provedených nápravných opatřeních k odstranění závady pitné vody ve vodovodu Drslavice – Kratušín - Zábrdí.

Provozovatel uvedl, že mikrobiologická závada byla způsobena poruchou dávkovacího zařízení na dezinfekci vody. Bylo zajištěno manuální nachlorování vody ve vodojemech a následně provedeno důkladné odkalení vodovodu. Pro odběratele byl zajištěn náhradní zdroj pitné vody – balená voda.

Provozovatel objednal u Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, zkušební laboratoř Plzeň odběr kontrolního vzorku pitné vody. Vzorek byl odebrán na odběrovém místě Zábrdí čp. 19 a proveden mikrobiologický rozbor. Jeho výsledek byl 13.10.2014 zaslán do informačního systému Pitná voda (IS PiVo).

V uvedené věci KHS Jč kraje sděluje, že vzhledem k tomu, že provozovatel doložil rozbor vody, který vyhověl ve všech stanovených ukazatelích limitům vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody a tím doložil odstranění závady dle § 84, odst. 1, písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **lze používat vodu ve vodovodu Drslavice – Kratušín - Zábrdí jako vodu pitnou.**

„otisk razítka“

Ing. Irena Kolářová
referent státní správy
oddělení HOK.CB CK